

# Bericht zum Arbeits- und Brandschutz

Auf die Mail aus dem Erzbistum vom 07. April 2016 von Herrn Klaus Byner wurde folgendes erledigt.

Am 03.11.2016 wurde mit der Firma Saager, Arbeitssicherheit, eine Begehung mit folgenden Personen durchgeführt: Dirk Saager, Charlotte Leiber-Schotte und Norbert Schulz.

- ✓ Es wurden in den Gemeinderäumen Fluchtwegsschilder angebracht.
- ✓ In der Küche wurde ein Fettbrandlöscher installiert und bei der Küche neben der Tür eine Feuerlöschdecke angebracht.
- ✓ Der vorhandene Feuerlöscher im Treppenbereich wurde neben die Bürotür versetzt und gegen einen Schaumlöscher getauscht.
- ✓ Im Keller des Pfarrhauses und in den Treppengang der Sakristei wurden je ein Pulverlöscher angebracht.
- ✓ In der Sakristei selber wurde ein Schaumlöscher installiert.
- ✓ Alle Löscher wurden ebenfalls mit entsprechenden Schildern kenntlich gemacht.
- ✓ Auf der Empore im Kirchenschiff wurde eine Rettungsleiter angebracht.
- ✓ Der bemängelte Zugang zum Glockenturm wurde um die fehlende Griffstufe ergänzt und der Glockenbereich wurde gereinigt.
- ✓ Eine sichere Leiter für das wechseln defekter Glühlampen im Kirchenschiff wurde angeschafft, eine Trittleiter mit 3 x 11 Stufen, somit ist eine gefahrlose Arbeit in 6 Meter Höhe möglich. Sie wurde aus Platzgründen in die Krypta deponiert.
- Es fehlt noch die Überprüfung der ortsveränderlichen Geräte durch eine Fachfirma. Hier steht noch der Termin für die Prüfung aus.
- Ebenfalls fehlt noch der Ersatz des Öffnungsseiles für die Bodenklappe zum Glockenturm. Das vorhandene Seil ist abgerissen und nur notdürftig wieder zusammengeknotet. Eine Benutzung zum Schließen ist zurzeit nicht möglich.

Als Anregung zu dem Punkt Ersthelfer rege ich an, dass alle Hauptamtlichen zu Ersthelfern ausgebildet werden, da sie ja immer vor Ort sind. Alle anderen Helfer sind nur in wechselnder Folge vorort.

Für die Ausführung und den Bericht  
Norbert Schulz